



Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej

ul. Zwycięstwa 26 / 43-178 Ornontowice
tel./fax. 32 336 12 33/ e-mail: zgkiw@xl.wp.pl
NIP: 635-16-36-896 / REGON: 276988486

Ornontowice, dnia 24.07.2013r.

ZWZGKiW.PA 7020-32/13

Urząd Gminy Ornontowice
Wydział Rozwoju i Inwestycji
Ul. Zwycięstwa 26a
43-178 Ornontowice

Dotyczy: wykonania projektu budowy wodociągu przy ul. Solarnia w Ornontowicach.

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.07.2013r. informuję, iż wszystkie przekroczenia projektowaną siecią wodociągową rowów melioracji szczegółowej należy wykonać z zastosowaniem rur ochronnych o długości min. 5 mb (mogą być z tworzywa sztucznego) oraz z zagłębieniem minimalnym od dna rowu 1,20 m. Prace ziemne wykonać najlepiej metodą bezwykopową by utrzymać przedmiotowe rowy w stanie nie naruszonym.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej nie posiada wiedzy na temat stanu prawnego i zarządczego przedmiotowych rowów w związku z powyższym nie jesteśmy w stanie podać szczegółowych informacji na temat kilometrażu proponowanych przekroczeń.

Z poważaniem

KIEROWNIK

inż. Arkadiusz Farnus

