



# Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej

ul. Zwycięstwa 26 / 43-178 Ornontowice  
tel./fax. 32 336 12 33/ e-mail: zgkiw@xl.wp.pl  
NIP: 635-16-36-896 / REGON: 276988486

Ornontowice, dnia 2013 - 10 - 01

**i-Projekt**  
**Łukasz Kłak**  
**ul. Gdańska 17/2**  
**44-100 Gliwice**

ZWZGKiW.MS.6215-20/13

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 02.09.2013r. o uzgodnienie projektu Budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami wody, instalacji elektrycznej i kanalizacji deszczowej w ramach zadania: „PBW sieci wodociągowej przy ul. Solarnia w Ornontowicach, tut. Zakład informuje, iż w/w projekt został sprawdzony pod względem zgodności z warunkami wykonania przyłącza nr ZWZGKiW.MS.6213-02/13 i **zaopiniowany z następującymi uwagami:**

- przyłączy wodociągowe do działki nr 1883/67 przy ul. Solarnia doprowadzić średnicą DN 50,
- W schemacie węzła wodomierzowego poprawić należy punkt nr 6 jako złączkę zgrzewaną elektrooporowo, oraz wprowadzić redukcję mosiężną 25/20 pomiędzy konsolą a zaworem.

Jednocześnie informujemy i ostrzegamy, iż najpóźniej na 7 dni przed przystąpieniem do prac należy pisemnie poinformować tut. Zakład w celu prowadzenia nadzoru branżowego. W przypadku nie spełnienia tego obowiązku przyłączy wodociągowe nie zostaną odebrane ani uruchomione. Zakład może wtedy odmówić zawarcia umowy na dostawę wody i skierować sprawę do odpowiednich służb zajmujących się nielegalnym przyłączeniem do sieci.

Po zakończeniu wszystkich prac należy wykonać powykonawczą inwentaryzację geodezyjną celem aktualizacji mapy zasadniczej i zgłosić obiekt do odbioru końcowego w **tut. Zakładzie** oraz przekazać jeden egzemplarz tejże inwentaryzacji do **tut. Zakładu**. Inwentaryzacja powinna zawierać mapę zasadniczą z naniesionym przebiegiem wodociągu, szkice polowe oraz karty zasuw.

INSPEKTOR

*mgr Sebastian Maciejczyk*

Z poważaniem

KIEROWNIK

*inż. Arkadiusz Pamiuła*

