



PGNiG SPV 4 sp. z o.o.
Oddział w Zabrze
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 032 398 50 00, faks 032 271 78 01

Rozdzielnia Gazu w Knurowie
ul. Niepodległości 11, 44-190 Knurów
tel. 032 235 19 13, faks 032 336 23 47
rg.knurow@gsgaz.pl

i-projekt Łukasz Kłak
ul. Gdańska 17/2
44-100 Gliwice

Wasz znak: 027/LK/13
Nasz znak: Z11-S-(1089)-432-54/2013

Knurów, 22.08.2013

Dot.: budowa sieci wodociągowej przy ul. Solarnia w Ornontowicach.

W odpowiedzi na pismo w sprawie j. w. informujemy, że projektowany wodociąg koliduje z siecią gazową średnioprężną PE naniesioną orientacyjnie – kolorem żółtym. Miejsca skrzyżowań (3 razy) projektowanego wodociągu wykonać pod istniejącym gazociągiem z zachowaniem odległości pionowej min. 0,20 m. pomiędzy skrajniami rur, a przy równoległym ułożeniu wodociągu należy zachować odległość min. 1,5 m od gazociągu.

Przed przystąpieniem do robót w sąsiedztwie naszych urządzeń należy zlecić nadzór branżowy i powiadomić nas o terminie rozpoczęcia prac, podając nazwisko i imię kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz ich telefony kontaktowe.

Posadowienie sieci gazowej określić poprzez przekopy kontrolne. Prace ziemne w pobliżu urządzeń gazowych prowadzić ręcznie. W przypadku odkrycia odcinka gazociągu zgłosić Rozdzielni Gazu w Knurowie celem dokonania sprawdzenia stanu technicznego przez naszego przedstawiciela przed ich zasypaniem.

Niniejsze uzgodnienie prosimy przekazać inwestorowi.

Uzgodnienie jest ważne na okres **dwóch lat** od daty wystawienia niniejszego pisma.

Załącznik: 1 plan

Kopia: RG w Knurowie – a/a

Z poważaniem:

Kierownik ds. Technicznych
Rozdzielni Gazu Knurów
Piotr Łazar